

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ  
У МАЈУ 2018. ГОДИНЕ  
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/Доминантни узрок неисправности**
09.05.2018.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Не одговара	Повећана конц. резидуалног хлора измерена на терену
09.05.2018.	Извориште Ковачевац	Ул. Ковачевац бб	Безбедан	Повећана конц. амонијака и мангана
09.05.2018.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана електропроводљивост и повећане конц. амонијака и гвожђа
09.05.2018.	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића 124	Безбедан	Повећан степен мутноће, и повећане конц. амонијака и гвожђа
09.05.2018.	Бунар Кланица	Краља Петра бр. 62	Не одговара	Повећане конц. мангана
09.05.2018.	Резервоар Влашка	Ул. Влашка бб	Не одговара	Повећан степен мутноће
09.05.2018.	Резервоар I, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Одговара	/
09.05.2018.	Резервоар II, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Безбедан	Повећан степен мутноће, повећана конц. нитрита и гвожђа
09.05.2018.	Ресторан Каравађо	Ул. Вука Караџића 74	Одговара	/
09.05.2018.	Пекара „Стара пекара“	Ул. Краља Петра I бр. 125	Безбедан	Повећана електропроводљивост, повећана конц. амонијака, гвожђа, и мангана
09.05.2018.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр. 1	Безбедан	Повећане концентрације амонијака
09.05.2018.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије 32	Безбедан	Повећане концентрације амонијака, нитрита, и мангана
16.05.2018.	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна	Одговара	/
16.05.2018.	Бунар Селтерс Бања	Ул. Краља Петра I, бр.331	Безбедан	Повећане конц. мангана
16.05.2018.	Бунар Кораћичка бања	село Кораћица бб	Безбедан	Повећана конц. амонијака
16.05.2018.	Бунар Г-1, станица II диз.	село Границе бб	Безбедан	Повећана конц. гвожђа
16.05.2018.	Перионица Селтерс бања	Ул. Краља Петра I, 340/а	Безбедан	Повећане конц. гвожђа и мангана
16.05.2018.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије 32	Безбедан	Повећане конц. амонијака, нитрита, гвожђа и мангана
16.05.2018.	Резервоар Границе	ул. Николе Пашића	Одговара	/
16.05.2018.	Резервоар I, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Одговара	/
16.05.2018.	Резервоар II, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Безбедан	Повећан степен мутноће, и повећане конц. гвожђа
16.05.2018.	Бунар Село Ковачевац	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећане конц. гвожђа и мангана

23.05.2018.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећан степен мутноће, конц. гвожђа и мангана
23.05.2018.	Извориште Ковачевац	Ул. Ковачевац бб	Безбедан	Повећана конц. амонијака и мангана
23.05.2018.	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића 124	Безбедан	Повећане конц. амонијака и гвожђа
23.05.2018.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећане електропроводљивост и конц. амонијака и гвожђа
23.05.2018.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр. 1	Безбедан	Повећане концентрације амонијака
23.05.2018.	Ресторан Каравађо	Ул. Вука Караџића 74	Безбедан	Повећан степен мутноће и концентрације нитрита, и гвожђа
23.05.2018.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије 32	Безбедан	Повећане концентрација амонијака, и нитрита
23.05.2018.	Резервоар Влашка	Ул. Влашка бб	Безбедан	Повећан степен мутноће и концентрације гвожђа
23.05.2018.	Резервоар I, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Не одговара	Присуство clostrid. sporogenes
23.05.2018.	Резервоар II, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Безбедан	Повећан степен мутноће и концентрације гвожђа

\*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99), за узорке оцењене оценом „безбедан“.

\*\*За узорке оцењене оценом „не одговара“.

/ - није утврђено одступање/неисправност.

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћења стања у водоводу којим управља ЈКП «Водовод и канализација» Младеновац у мају 2018. године, као и током претходног вишегодишњег периода праћења, сматрамо да регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегла вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.

Оцена квалитета воде у погледу безбедности, односно могућности коришћења је донета на основу релевантних критеријума: Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (“Сл. лист СРЈ”, бр. 42/98 и 44/99), Закона о безбедности хране (“Сл. гласник РС”, бр. 41/09), Закона о Јавном здрављу („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016), Директиви Европске уније о води намењеној за људску потрошњу (COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption) и препорукама Светске здравствене организације (WHO Guidelines for Drinking Water, 4th edition, 2011.).

Тренутно стање квалитета воде из младеновачког водовода захтева даље систематско праћење и предузимање доступних техничко-технолошких мера за побољшање стања. Планираним прикључењем мреже водовода у Младеновцу на дистрибутивни систем регионалног водовода Макиш-Младеновац, који је у изградњи, очекује се дугорочно поправљање квалитета воде за пиће.