

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ
У ЈУНУ 2018. ГОДИНЕ
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/Доминантни узрок неисправности**
04.06.2018.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећане конц. гвожђа и мангана
04.06.2018.	ОШ Коста Ђукић	Ул. Краља Петра I 339	Безбедан	Повећана конц. мангана
04.06.2018.	Бунар Кланица	Краља Петра I бр. 62	Не одговара	Повећане конц. мангана
04.06.2018.	Резервоар I, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана конц. мангана
04.06.2018.	Резервоар II, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Безбедан	Повећан степен мутноће, повећана конц. амонијака и гвожђа, и повећаног укупног броја аер.мез.бактерија
13.06.2018.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
13.06.2018.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећане електропроводљивости, концентрације амонијака, и гвожђа
13.06.2018.	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића 124	Безбедан	Повећане конц. амонијака, нитрита и гвожђа
13.06.2018.	Бунар Кланица	Краља Петра бр. 62	Безбедан	Повећане конц. гвожђа и мангана
13.06.2018.	Резервоар Влашка	Ул. Влашка бб	Не одговара	Присуство clostrid. sporogenes
13.06.2018.	Резервоар I, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Одговара	/
13.06.2018.	Резервоар II, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Безбедан	Повећан степен мутноће, повећана конц. амонијака и гвожђа
13.06.2018.	Ресторан Каравађо	Ул. Вука Караџића 74	Безбедан	Повећане конц. гвожђа
13.06.2018.	Пекара „Стара пекара“	Ул. Краља Петра I бр. 125	Безбедан	Повећана електропроводљивост, повећана конц. амонијака, гвожђа
13.06.2018.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр. 1	Безбедан	Повећане концентрације амонијака и нитрита
13.06.2018.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије 32	Не одговара	Повећане конц. гвожђа
20.06.2018.	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна	Одговара	/
20.06.2018.	Бунар Селтерс Бања	Ул.Краља Петра I, бр.331	Безбедан	Повећане конц. мангана
20.06.2018.	Бунар Кораћичка бања	село Кораћица бб	Безбедан	Повећана конц. амонијака
20.06.2018.	Бунар Г-1, станица II диз.	село Границе бб	Безбедан	Повећана конц. слободног резидуалног хлора
20.06.2018.	Перионица Селтерс бања	Ул. Краља Петра I, 340/а	Не одговара	Присуство pseudomonas aeruginosa

20.06.2018.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије 32	Безбедан	Повећане концентрације амонијака, и нитрита
20.06.2018.	Резервоар Границе	ул. Николе Пашића	Безбедан	Повећан укупан број аер.мез.бактерија
20.06.2018.	Резервоар I, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Одговара	/
20.06.2018.	Резервоар II, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Одговара	/
20.06.2018.	Бунар Село Ковачевац	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећане конц. мангана
27.06.2018.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб	Не одговара	Повећане конц. гвожђа
27.06.2018.	Извориште Ковачевац	Ул. Ковачевац бб	Безбедан	Повећана конц. амонијака и мангана
27.06.2018.	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића 124	Безбедан	Повећана конц. слободног резидуалног хлора
27.06.2018.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана електропроводљивост и повећане конц. амонијака и гвожђа
27.06.2018.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр. 1	Безбедан	Повећане концентрације амонијака
27.06.2018.	Ресторан Каравађо	Ул. Вука Караџића 74	Безбедан	Повећане конц. нитрита и гвожђа
27.06.2018.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије 32	Не одговара	Присуство enterobacter sp., pseudomonas aeruginosa
27.06.2018.	Резервоар Влашка	Ул. Влашка бб	Безбедан	Повећан степен мутноће, повећане конц. гвожђа и мангана
27.06.2018.	Резервоар I, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Одговара	/
27.06.2018.	Резервоар II, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Безбедан	Повећан степен мутноће, и повећане конц. гвожђа и мангана

*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99), за узорке оцењене оценом „безбедан“.

**За узорке оцењене оценом „не одговара“.

/ - није утврђено одступање/неисправност.

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћења стања у водоводу којим управља ЈКП «Водовод и канализација» Младеновац у јуну 2018. године, као и током претходног вишегодишњег периода праћења, сматрамо да регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегла вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.

Оцена квалитета воде у погледу безбедности, односно могућности коришћења је донета на основу релевантних критеријума: Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99), Закона о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), Закона о Јавном здрављу („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016), Директиви Европске уније о води намењеној за људску потрошњу (COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption) и препорукама Светске здравствене организације (WHO Guidelines for Drinking Water, 4th edition, 2011.).

Тренутно стање квалитета воде из младеновачког водовода захтева даље систематско праћење и предузимање доступних техничко-технолошких мера за побољшање стања. Планираним прикључењем мреже водовода у Младеновцу на дистрибутивни систем регионалног водовода Макиш-Младеновац, који је у изградњи, очекује се дугорочно поправљање квалитета воде за пиће.