

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ
 У ЈАНУАРУ 2019. ГОДИНЕ
 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/Доминантни узрок неисправности**
09.01.2019.	ИзвориштеБрестовица	СелоКовачевацбб.	Безбедан	Повећанаконц. гвожђаимангана
09.01.2019.	ИзвориштеКовачевац	ул. Ковачевацбб.	Безбедан	Повећана конц. гвожђаи мангана
09.01.2019.	ИзвориштеСерава	Карађорђевабб	Безбедан	Повећанаелектропроводљивост и повећанаконц. амонијака, манганаи гвожђа
09.01.2019.	ВаздушнивентилРајковац	Ул. СветоликаРанковића 124	Безбедан	Повећанаконц. гвожђа
09.01.2019.	РезервоарВлашка	Ул. Влашкабб	Безбедан	Повећан степенмутноће, повећанаконц. гвожђа и амонијака
09.01.2019.	Резервоар I, селоМладеновац	Ул. МилутинаМиланковића	Одговара	/
09.01.2019.	РесторанКаравађо	Ул. ВукаКараџића 74	Не одговара	Повећанаконц.гвожђа
09.01.2019.	Пекара „Старапекара“	Ул. КраљаПетра I бр. 125	Безбедан	Повећанаелектропроводљивост и повећанаконц. амонијака, мангана и гвожђа
09.01.2019.	КафанакодЂукића	Кајмакчаланскабр. 1	Безбедан	Повећанаконц. амонијакаи мангана
09.01.2019.	ЈКП Младеновац	КраљицеМарије 32	Безбедан	Повећан степенмутноће,повећанаелектропроводљивости повећанаконц. амонијака,нитрита,гвожђа и мангана
09.01.2019.	Резервоар Границе	ул. НиколеПашића	Одговара	/
09.01.2019.	БунарВеликаКрсна	ВеликаКрсна	Одговара	/
16.01.2019.	БунарВеликаКрсна	ВеликаКрсна	Одговара	/
16.01.2019.	БунарСелтерсБања	Ул.КраљаПетра I, бр.331	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
16.01.2019.	БунарКораћичкабања	селоКораћицабб	Безбедан	Повећанаконц. амонијака
16.01.2019.	Бунар Г-1, станицаII диз.	селоГраницебб	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
16.01.2019.	Перионица Селтерс бања	Ул. КраљаПетра I, 340/а	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
16.01.2019.	ЈКП Младеновац	КраљицеМарије 32	Безбедан	Повећан степенмутноће,повећанаелектропроводљивост и повећанаконц. амонијака, нитрита, гвожђа и мангана
16.01.2019.	Резервоар Границе	ул. НиколеПашића	Безбедан	Повећана конц.мангана
16.01.2019.	Резервоар I, селоМладеновац	Ул. МилутинаМиланковића	Безбедан	Повећана конц. мангана
16.01.2019.	Резервоар II, селоМладеновац	Ул. МилутинаМиланковића	Безбедан	Повећан степенмутноће, повећанаконц. гвожђа, амонијака и мангана

16.01.2019.	БунарСелоКовачевац	СелоКовачевацбб	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
30.01.2019.	ИзвориштеБрестовица	СелоКовачевацбб	Безбедан	Повећан степенмутноће, повећанаконц.резидуалног хлора и мангана
30.01.2019.	ИзвориштеКовачевац	Ул. Ковачевацбб	Безбедан	Повећана конц.мангана
30.01.2019.	ВаздушнивентилРајковац	Ул. СветоликаРанковића 124	Одговара	/
30.01.2019.	ИзвориштеСерава	Карађорђевабб	Не одговара	Повећанаконц. винилхлорида
30.01.2019.	КафанакодЂукића	Кајмакчаланскабр. 1	Безбедан	Повећана конц.амонијака
30.01.2019.	РесторанКаравађо	Ул. ВукаКараџића 74	Безбедан	Повећан степенмутноће
30.01.2019.	ЈКП Младеновац	КраљицеМарије 32	Безбедан	Повећанаконц. амонијака, мангана и нитрита
30.01.2019.	РезервоарВлашка	Ул. Влашкабб	Одговара	/
30.01.2019.	Резервоар I, селоМладеновац	Ул. МилутинаМиланковића	Одговара	/
30.01.2019.	Резервоар II, селоМладеновац	Ул. МилутинаМиланковића	Безбедан	Повећан степенмутноћеи повећанаконц. гвожђа

*У односунаодредбеПравилника о хигијенскојисправностиводезапиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99), заузоркеоцењенеоценом „безбедан“.

**Заузоркеоцењенеоценом „неодговара“.

/ - нијеутврђеноодступање/неисправност.

Наосновуобрађенихрезултаталабораторијскогиспитивањаводе и праћењастања у водоводукојимуправља ЈКП «Водоводиканализација» Младеновац у јануару 2019. године, као и токомпретходногвишегодишњегпериодапраћења, сматрамодарегистрованаодступања у узорцимакојисуоцењеникаобезбедни, немајуздравственизначајилинисудосеглавредностикојебимоглештетноутицатиназдрављекорисника.

Оценаквалитетаводе у погледубезбедности, односномогућностикоришћењаједонетанаосновурелевантнихкритеријума: Правилника о хигијенскојисправностиводезапиће (“Сл. лист СРЈ”, бр. 42/98 и 44/99), Закона о безбедностихране ("Сл. гласник РС", бр. 41/09), Закона о Јавномздрављу („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016), ДирективиЕвропскеуније о водинамењенојзаљудскупотребу (COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption) и препорукамаСветскездравственеорганизације (WHO Guidelines for Drinking Water, 4th edition, 2011.).

Тренутностањеквалитетаводеизмладеновачкогводоводазахтевадаљесистематскопраћење и предузимањедоступнихтехничко-технолошкихмеразапобољшањеостања. Планиранимприкључењемрежеводовода у МладеновцунадистрибутивнисистемрегионалногводоводаМакиш-Младеновац, којије у изградњи, очекујеседугорочнопоправљањеквалитетаводезапиће.