

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ  
 У СЕПТЕМБРУ 2019. ГОДИНЕ  
 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Датум узорковања	Место узорковања	Адреса	Оцена узорка	Утврђена одступања*/Доминантни узрок неисправности**
04.09.2019.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб.	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
04.09.2019.	Извориште Ковачевац	Ул. Ковачевац бб	Безбедан	Повећана конц. амонијака и мангана
04.09.2019.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана конц. амонијака
04.09.2019.	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића 124	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
04.09.2019.	Бунар „Кланица“	Ул.Краља Петра I, бр.62	Не одговара	Повећана конц. мангана
04.09.2019.	Резервоар Влашка	Ул. Влашка бб	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
04.09.2019.	Резервоар I, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
04.09.2019.	Резервоар II, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Не одговара	Присуство Псеудомонас аеругиноса
04.09.2019.	Ресторан Каравађо	Ул. Вука Караџића 74	Безбедан	Повећана конц. нитрита и мангана
04.09.2019.	Пекара „Стара пекара“	Ул. Краља Петра I бр. 125	Не одговара	Присуство укуп.колиф.бакт и колиф.бакт.фек.порекла
04.09.2019.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр. 1	Безбедан	Повећана конц. мангана
04.09.2019.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије 32	Безбедан	Повећана конц. нитрита, гвожђа, и мангана
11.09.2019.	Бунар Велика Крсна	Велика Крсна	Одговара	/
11.09.2019.	Бунар Селтерс Бања	Ул.Краља Петра I, бр.331	Безбедан	Повећана конц. мангана
11.09.2019.	Бунар Кораћичка бања	село Кораћица бб	Безбедан	Повећана концентрација нитрита
11.09.2019.	Бунар Г-1, станица II диз.	село Границе бб	Одговара	/

11.09.2019.	Перионица Селтерс бања	Ул. Краља Петра I, 340/а	Безбедан	Повећана конц. гвожђа, и мангана
11.09.2019.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије 32	Безбедан	Повећана конц. нитрита, и мангана
11.09.2019.	Резервоар Границе	ул. Николе Пашића	Не одговара	Повећан укупан број аероб. мез. бактерија
11.09.2019.	Резервоар I, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Безбедан	Повећана концентрација мангана
11.09.2019.	Резервоар II, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Не одговара	Присуство Псеудомонас аеругиноса
11.09.2019.	Бунар Село Ковачевац	Село Ковачевац бб	Безбедан	Повећана конц. мангана
18.09.2019.	Извориште Брестовица	Село Ковачевац бб.	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
18.09.2019.	Извориште Ковачевац	Ул. Ковачевац бб	Безбедан	Повећана конц. амонијака и мангана
18.09.2019.	Ваздушни вентил Рајковац	Ул. Светолика Ранковића 124	Безбедан	Повећана конц. гвожђа и мангана
18.09.2019.	Извориште Серава	Карађорђева бб	Безбедан	Повећана конц. амонијака
18.09.2019.	Кафана код Ђукића	Кајмакчаланска бр. 1	Безбедан	Повећана конц. амонијака
18.09.2019.	Ресторан Каравађо	Ул. Вука Караџића 74	Безбедан	Повећана конц. нитрита
18.09.2019.	ЈКП Младеновац	Краљице Марије 32	Безбедан	Повећана конц. нитрита, гвожђа и мангана
18.09.2019.	Резервоар Влашка	Ул. Влашка бб	Не одговара	Присуство укуп. колиф. бактерија
18.09.2019.	Резервоар I, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Одговара	/
18.09.2019.	Резервоар II, село Младеновац	Ул. Милутина Миланковића	Не одговара	Присуство pseudomonas aeruginosa

\*У односу на одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98, 44/99 и Сл. гласник РС, бр. 28/19), за узорке оцењене оценом „безбедан“.

\*\*За узорке оцењене оценом „не одговара“.

/ - није утврђено одступање/неисправност.

На основу обрађених резултата лабораторијског испитивања воде и праћења стања у водоводу којим управља ЈКП «Водовод и канализација» Младеновац у септембру 2019. године, као и током претходног вишегодишњег периода праћења, сматрамо да регистрована одступања у узорцима који су оцењени као безбедни, немају здравствени значај или нису досегла вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника.

Оцена квалитета воде у погледу безбедности, односно могућности коришћења је донета на основу релевантних критеријума: Правилника о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ", бр. 42/98, 44/99 и Сл. гласник РС, бр. 28/19), Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/09), Закона о Јавном здрављу („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016), Директиви Европске уније о води намењеној за људску потрошњу (COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption) и препорукама Светске здравствене организације (WHO Guidelines for Drinking Water, 4th edition, 2011.).

Тренутно стање квалитета воде из младеновачког водовода захтева даље систематско праћење и предузимање доступних техничко-технолошких мера за побољшање стања. Планираним прикључењем мреже водовода у Младеновцу на дистрибутивни систем регионалног водовода Макиш-Младеновац, који је у изградњи, очекује се дугорочно поправљање квалитета воде за пиће.